



SVEDALA KOMMUN

Datum

Kontrollplan upprättad av:

## Kontrollplan för fasadändring enligt plan- och bygglagen

BYGGHERRE (beställare)	
Namn/företag Namn Namnsson	Person-/organisationsnummer 505050-5050
Adress Hittepåvägen 1	Postadress 123 45 Hittepåbyn
Telefon (även riktnummer) 040-626 80 00	E-post Namn.Namnsson@svedala.se

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning HITTEPÅ 1:1
Fastighetsadress Hittepåvägen 1

Projektbeskrivning (kort beskrivning av projektet i text)
Byte av träfasad mot putsfasad. Ett nytt fönster slås ut i fasad mot väster.

# Materialinventering

(separat materialinventering kan bifogas)



SVEDALA KOMMUN

B – (byggherre)

E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)

S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Kontrollen avser omhändertagande av	Kontrollant	Förekomst (Ja/Nej)	Avfallet lämnas till (t.ex. återvinningscentral, återanvändning)	Sign/datum
<b>Trä</b> t.ex. stomme, vägghpanel	B/E			
<b>Metall</b> t.ex. plåttak, häng- och stuprännor, dörr- och fönsterbleck, VVS- ledningar, trappa	B/E			
<b>Betong/Tegel/Gips</b> t.ex. stomme, grundplatta, fasad osv.	B/E			
<b>Isolering</b> t.ex. glas- och stenull, cellulosafibrer, cellplast	B/E			
<b>Övrigt:</b>	B/E			
Tillvägagångssätt för rivning		Skyddsåtgärder (t.ex. inhägnad av område, buller, nedskräpning och damning)		



## SVEDALA KOMMUN

- B – (byggherre)  
E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)  
S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

### Förklaringar:

PBL (Plan- och bygglagen)

PBF (Plan- och byggförordningen)

BBR 29 (Boverkets byggregler, finns på Boverkets hemsida)

EKS 12 (Europeiska konstruktionsstandarder)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Kontrollen avser (VAD)	Kontrollant (VEM)	Kontrollmetod (HUR)	Kontroll mot underlag (MOT VAD, lagstöd)	Sign/ datum	Åtgärd	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beslutsunderlag	B/E	Visuellt	A-ritning/beslutsunderlag			
Byggnadens energihushållning bibehålls	B/E	Beräkning	BBR 9:91, 9:92			
Fönster för utrymning ska utformas så att utrymning kan ske på betryggande sätt	E	Visuellt/mätning	BBR 5:323			
Att åtgärd erhåller rätt brandklass om den har en särskild brandklassning inom samma brandcell	E	Beräkning	BBR 5:551-5:553, BBR 5:6, BBR 5:8			
Glasytor är utformade så att risken för skärskador begränsas	B/E	Visuellt	BBR 8.352, BBR 8:353			
Konstruktionens bärförmåga, stadga och beständighet (avväxling vid nya öppningar, fuktskydd)	E	Beräkning	K-ritning/teknisk beskrivning, EKS 12, BBR 6:5			
Utförandet görs varsamt	E/S	Visuellt/intyg	PBL 8 kap 17 §			
Att utformningskraven uppfylls (god form, färg- och materialverkan)	E/S	Visuellt/intyg	PBL 8 kap 1 §, detaljplansbestämmelser, teknisk beskrivning			

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre	Entreprenör (utförandeentreprenör)	Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)
-----------	------------------------------------	---

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört