



SVEDALA KOMMUN

Datum

Kontrollplan upprättad av:

Kontrollplan för nybyggnation av komplementbyggnad enligt plan- och bygglagen

BYGGHERRE (beställare)	
Namn/företag Namn Namnsson	Person-/organisationsnummer 505050-5050
Adress Hittepåvägen 1	Postadress 123 45 Hittepåbyn
Telefon (även riktnummer) 040-626 80 00	E-post Namn.Namnsson@svedala.se

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning HITTEPÅ 1:1
Fastighetsadress Hittepåvägen 1

UTFÖRANDEENTREPRENÖR	
Företag Hittepåbygg AB	Organisationsnummer 606000-6000
Namn (projektets arbetsledare) Förnamn Efternamnsson	Adress Hittepåstigen 1
Postadress 543 21	Telefon
Sakkunnig (namn och övrig kontaktinformation)	

Projektbeskrivning (kort beskrivning av projektet i text)
Nybyggnation av attefallsbyggnad.

Materialinventering

(separat materialinventering kan bifogas)



SVEDALA KOMMUN

B – (byggherre)

E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)

S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Kontrollen avser omhändertagande av	Kontrollant	Förekomst (Ja/Nej)	Avfallet lämnas till (t.ex. återvinningscentral, återanvändning)	Sign/datum
Trä t.ex. stomme, väggpanel	B/E			
Metall t.ex. plåttak, häng- och stuprännor, dörr- och fönsterbleck, VVS- ledningar, trappa	B/E			
Betong/Tegel/Gips t.ex. stomme, grundplatta, fasad osv.	B/E			
Isolering t.ex. glas- och stenuull, cellulosafibrer, cellplast	B/E			
Övrigt:	B/E			
Tillvägagångssätt för rivning		Skyddsåtgärder (t.ex. inhägnad av område, buller, nedskräpning och damning)		



SVEDALA KOMMUN

- B – (byggherre)
E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)
S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Förklaringar:

PBL (Plan- och bygglagen)

PBF (Plan- och byggförordningen)

BBR 29 (Boverkets byggregler, finns på Boverkets hemsida)

EKS 12 (Europeiska konstruktionsstandarder)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Kontrollen avser (VAD)	Kontrollant (VEM)	Kontrollmetod (HUR)	Kontroll mot underlag (MOT VAD, lagstöd)	Sign/ datum	Åtgärd	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beslutsunderlag	E	Visuellt	A-ritning/beslutsunderlag			
Utstakning/lägeskontroll	S	Inmätning	A-ritning/beslutsunderlag			
Brandsäkerhet, lägst brandteknisk klass EI 30 vid närmare än 8 meter	E/S	Beräkning	BBR 5:611, brandskyddsbeskrivning			
Stomme, takstolar, dimensionering, utförande	E/S	Visuellt/ beräkning	K-ritning, EKS 12			
Schaktbotten, dränering	E/S	Visuellt	BBR 6:5322			
Grundläggning, betongplatta, armering, betongkvalitet	E	Visuellt/ beräkning	K-ritning, EKS 12			
Ytterväggar och tak, korrekt monterat vindskydd, diffussionsspärr samt värmeisolering	E/S	Visuellt/ beräkning	K-ritning, EKS 12			
Takstolar, dimensionering, utförande	E/S	Visuellt/ beräkning	K-ritning, EKS 12			
Allt virke mot grundkonstruktionen fuktskyddas med diffusionstätt material	E/S	Visuellt/mätning	K-ritning, BBR 6:5, fuktsäkerhetsbeskrivning			
Fuktkänsligt byggmaterial förvaras väderskyddat	B/E	Visuellt/mätning	Fuktsäkerhetsbeskrivning			
Tillämpade energikrav uppfylls	E/S	Visuellt/ beräkning	BBR 9			



SVEDALA KOMMUN

- B – (byggherre)
E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)
S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Förklaringar:

PBL (Plan- och bygglagen)

PBF (Plan- och byggförordningen)

BBR 29 (Boverkets byggregler, finns på Boverkets hemsida)

EKS 12 (Europeiska konstruktionsstandarder)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Kontrollen avser (VAD)	Kontrollant (VEM)	Kontrollmetod (HUR)	Kontroll mot underlag (MOT VAD, lagstöd)	Sign/ datum	Åtgärd	Anmärkning
Till- och frånluftsventilation är utförd och injusterad	E	Visuellt/ beräkning	BBR 6:25, OVK			
Mottagningskontroll	E	Visuellt	BBR 2:322			
Utförandet görs varsamt	E	Visuellt	PBL 8 kap 17 §			

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre	Entreprenör (utförandeentreprenör)	Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)
-----------	------------------------------------	---

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört